



030100, Т.Жүргенов ауылы, Т.Жүргенов көшесі №66,

тел: +8(7133) 921-6-86, факс: 21-6-86

Шығыс № 134  
«31» мамыр 2023 ж

**Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті  
«Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» ММ  
бастығы, азаматтық қорғау майоры  
І.К.Жолымбетовке**

«М.Жұмабаев атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 2023 жылы 31 мамырда №21-04-21/236-И шығысты жіберілген сұрауыңыздағы нұсқамаңызға 2023 жылдың 30 наурыздағы төмендегі аталған бұзушылықтардың орындалғандығы туралы хабарлаймын.

-ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 59 тармағына сәйкес «М.Жұмабаев атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» КММ аумағын өртке қарсы қашықтықтар шегінде жанғыш қалдықтардан, қоқыстан, ыдыстан, құрғақ шөптен, жанғыш материалдардан тазартылды.

-ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 24 тармағы 10 тармақшасына сәйкес «М.Жұмабаев атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» КММ екінші қабатқа шығар баспалдақ сатының астында жанғыш материалдар сақтауға жол берілмес үшін, барлық заттардан тазартылды.

-ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 34 тармағына сәйкес «М.Жұмабаев атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» КММ екінші қабатындағы эвакуациялық шығу жолының есіктерін ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігі қамтамасыз етілді.

-ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 86 тармағы 2 тармақшасына сәйкес «М.Жұмабаев атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимаратының психология кабинетіндегі электр бекітілді.

Сіздің 2023 жылдың 30 наурыздағы №14 бұзушылықты жою туралы ұйғарымда көрсетілген барлық кемшіліктер жойылды.

Мектеп директоры  С.М.Издина

